














## ПЛАН 4 ЭТАЖА.



## Условные обозначения

Обозначение	Наименование
1	2
 ПК	Пожарный кран.
 КДУ	Кнопка дымоудаления.
	Слаботочный стояк.
 ВТН	Извещатель пожарной дымоходной.
 ВТМ	Извещатель пожарной ручной.
 ВТК	Извещатель пожарной тепловой.
 зс	Оконечное устройство.
 УЛУ	Устройство шлейфовой управления.
 ВЛАС	Оповещатель звуковой.
 КСДВ 4х0,5	Кабель КСДВ 4х0,5 системы пожарной сигнализации.
 25	Номер помещения.
 ВТН	Извещатель пожарной дымоходной автономный.
 ШВВЛ 2х0,75	Кабель ШВВЛ 2х0,5 системы оповещения.

## Экспликация помещений

№ п/п.	Наименование	Площадь м2
1	Комната	
2	Кухня	
3	Прихожая	
4	Внеквартирный коридор	
5	Лифтовая площадка	

- Примечание:**
1. Отверстия в стенах и перекрытиях (диаметром 12 мм) для ввода штеффов в помещении сверлить по месту.
  2. Установку кассетчатых осветителей с учётом светотехники, но не ближе 0,5 м. от нид.
  3. Отсек проводки к ручным пожарным кассетчатым осветителям в корпусе ТХВ и устанавливать их на высоте от уровня пола - 1,5 м.
  4. Электропитание прибора "Минироник-24" учитывается в разделе ЭОМ.
  5. Распределительные коробки на планках условно не показаны, но учёты в спецификации
  6. Прокладку кабеля через стены и другие конструкции здания осветителя в кабель. Заводы между кабелем и планкой, в месте прохода, должны быть заданы либо проволочными конструкциями с учётом действующих норм.
  7. Штеффы сигнализации прокладывать открыто по металлическим конструкциям с учётом действующих норм.
  8. Кабели системы освещения прокладывать скрыто в металлическом корпусе и шпоре.
  9. Устройство штеффового оконечного устанавливать в доступном для обзора месте, на высоте не менее 2,2 м.
  10. Решётчатая маркировка пожарных осветителей:

XXXXXXX - порядковый номер извещателя в штеффе

\_\_\_\_\_|  
\_\_\_\_\_| На штеффа.

\_\_\_\_\_| Тип извещателя.

[illegible][illegible][illegible]