














Условные обозначения

Обозначение	Наименование
1	2
 ARK	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления.
 PR-2	Модуль управления пожарный PR-2.
 BRP	Блок резервного питания.
 BTN	Извещатель пожарный дымовой.
 BTM	Извещатель пожарный ручной.
 BTK	Извещатель пожарный тепловой.
 ZC	Оконечное устройство.
 UШУ	Устройство шлейфового управления.
 BTN	Извещатель пожарный дымовой автономный.
 BIAL/S	Оповещатель светозвуковой.
 BIAS	Оповещатель звуковой.
 KC-4	Коробка распаечная KC-4 на плане, на схеме.
	Слаботочный стояк.
 ПК	Пожарный кран.
 KДУ	Клапан дымоудаления.
 КСПВ 2x0.5	Кабель КСПВ 2x0.5 системы пожарной сигнализации.
 ШВВП 2x0.75	Кабель ШВВП 2x0.5 системы оповещения.
 1Т Ø 40 КСПВ 2x0.5	Кабель КСПВ 2x0.5 в трубе стальной диаметром 40мм.
 СТ	

						СС		
						Выборочный капитальный ремонт 12эт жилого дома (без отселения)		
Изм.	К.уч.	Лист	из Дес.	Подп.	Дата			
						Жилой дом N69		
						Старш	Лист	Листов
						РП		
						Условные обозначения системы пожарной сигнализации		