

[illegible]

№ п/п.	Наименование	Площадь м2
1	Комната	
2	Кухня	
3	Туалет	
4	Ванная	
5	Прихожая	
6	Внеквартирный коридор	
7	Лифтовая площадка	

№ п/п.	Наименование	Площадь, м2
8	Холл	
9	Лестница	

Примечание:

1. Отверстия в стенах и перегородках (диаметром 12 мм) для ввода шлейфов в помещения сверлить по месту.
2. Установку оповещателей осуществлять с учётом светильников, но не ближе 0.5 м. от них, и на высоте 2.5 м. от уровня пола, но не менее 100 мм. от потолка.
3. Электропитание прибора "Минитроник-24" учитывается в разделе ЭОМ.
4. Распределительные коробки на планах условно не показаны, но учтены в спецификации
5. Прокладку кабеля через стены и другие конструкции здания осуществлять в гильзах. Зазоры между кабелем и гильзой, в месте прохода, должны быть заделаны легко пробиваемым составом из негорючего материала.
6. Шлейфы сигнализации прокладывать в коробах по строительным конструкциям с учётом действующих норм. Кабели системы оповещения прокладывать скрыто в металлическом коробе и штробе.

						СС			
						Выборочный капитальный ремонт 14эт жилого дома (без отселения)			
Изм.	Куч.	Лист	из дд.	Порр.	Дата		Старая	Лист	Листов
							РП		
						План сети и расположения оборудования СОП на типовом этаже.	ООО "ПСК "ГЛАВСПЕЦСТРОЙ"		