









Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
СС1	Сети видеонаблюдения входов в подъезды	
СС2	Пожарная сигнализация	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

[illegible]

Условные обозначения элементов на плане

		Согласовано	
		Отдел АР	
Взам. инв. №		Отдел КР	
		Отдел ОВ	
Обозначение	Наименование		
МБ 	- монтажный бокс		
АРК 	- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		
ВТН 	- извещатель пожарный дымовой, автономный		
ВТМ 	- извещатель пожарный ручной		
ВТК 	- извещатель пожарный тепловой		
24V  ~220	- вторичный блок питания		
	- кабель проложенный в трубе		
	- кабель проложенный в коробе		

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами. Мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность, а также звукоизоляцию жилых помещений, разработаны по нормам, действовавшим на момент выпуска типового проекта данной серии.

Главный инженер проекта _____ / _____
" " 2007г.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СНИП 2.08.01-89*	"Жилые здания".	
МГСН 3.01-01	"Жилые здания"	
СНИП 21-01-97*	"Пожарная безопасность зданий и сооружений".	
ПБ 01-93	"Правила пожарной безопасности в РФ".	
ВСН 60-89	"Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий"	
НПБ 88-2001*	"Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования".	
НПБ 110-03	"Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации".	
НПБ 104-03	"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".	
РД 25.953-90	"Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи".	
ГОСТ Р 12.1.030-81	"Электробезопасность. Защитное заземление, зануление"	
ППБ 01-93	"Правила пожарной безопасности РФ".	
ПУЭ издание 6, 7	"Правила устройства электроустановок".	

						Договор № Н167-75	Шифр: НИ-5078-СС2	Том 3.4
						Проект комплексного капитального ремонта (санации) 9-этажного 6-секционного многоквартирного дома серии II-49-06/9М-Д для повторного применения		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата			
Рук. КОМПТЗ	Сухорослов							
ГИП								
ГАП	Корнеев							
Гл. спец.	Садчикова	14.11.07						
Разработ.	Хайрутдинов	14.11.07				Общие данные		
Проверил	Кулагин	14.11.07						
Н. Контр.								
						МНИИТЭП КОМПТЗ		
Пожарная сигнализация						Стация	Лист	Листов
						РП	1	8